



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «ХАБАРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
(филиал АО «ДРСК» «ХЭС»
СП «Северные электрические сети»
Аллея Труда ул., 16А,
г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, Россия
Тел/факс: (42 17) 54 12 37;
E-mail: doc@ses.khab.drsk.ru; http://www.drsk.ru

Главе городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницыной

Факс:

Эл. почта: gorod@mail.amursk.ru

Почтовый адрес: пр. Комсомольский,
д.2а, г. Амурск, Хабаровского края, 682640

04.09.2019 № 04-03-16/4236
На № 01-21-4283 от 20.08.2019

О возможности электроснабжения

Уважаемая Кристина Константиновна!

СП «Северные электрические сети» рассмотрело Ваше обращение о предоставлении информации о возможности электроснабжения проектируемого объекта в г. Амурске.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на технологическое присоединение в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» № 861 от 27.12.2004г в актуальной редакции.

Электроснабжение проектируемого объекта с разрешенным видом использования земельного участка – «спорт», в г. Амурске, примерно в 32 м на юго-восток от ориентира нежилое здание по пр. Мира, 40, кадастровый номер земельного участка 27:18:0000011:5951, возможно от существующих сетей 0,4кВ. Резерв свободной мощности на ТП 58 составляет 221 кВт.

Конкретные мероприятия для технологического присоединения объектов к электрическим сетям определяются только в технических условиях на технологическое присоединение, которые являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и собственником объекта по соответствующей заявке.

Срок выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, срок действия ТУ определены в вышеуказанных Правилах и зависят от конкретных данных присоединяемого объекта. Размер платы за технологическое присоединение установлен уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, является одним из существенных условий договора об осуществлении

04-20/906

09.09.19



технологического присоединения и зависит от конкретных данных присоединяемого объекта.

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к сетям АО «ДРСК», правообладателю объекта/земельного участка необходимо подать заявку в сетевую организацию.

И.о. директора



М.Г. Рукиин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания»
СП «КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Место нахождения филиала: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а
Адрес для корреспонденции: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, 6
тел.: (4217) 20-01-59, факс: (4217) 20-01-29
mail: priemnaya-cts@dgk.ru, http://www.dvuk.ru
ОКПО 98099556, ОГРН 1051401746769, ИНН/КПП 1434031363/270332001

09 СЕН 2019

№

3582

Главе городского поселения
«Город Амурск»
Черницыной К.К.

Уважаемая Кристина Константиновна!

В ответ на запрос №21-21-4822 от 20.08.2019г. СП «Комсомольские тепловые сети» направляет в Ваш адрес технические условия на подключение объекта капитального строительства, проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000011:5951.

Если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, то технические условия прекращают свое действие (п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018г. N787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").

В соответствии с требованиями п.33 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018г. N787, для выполнения мероприятий, в том числе технических, включающих в себя разработку заявителем проектной документации по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка, заявителю необходимо обратиться в адрес СП «КТС» для заключения договора о подключении и получении условий присоединения.

Директор СП «КТС»

Ю.И.Рудой



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания»
СП «КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Место нахождения филиала: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а, адрес для корреспонденции: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрис, 6
тел.: (4217) 20-01-59, факс: (4217) 20-01-29, mail: pricemaya-kis@dsk.ru, <http://www.dvsk.ru>, ОКПО 98099556, ОГРН 1051401746769, ИНН/КПП 434031363/270332001

Утверждаю:
директор «ХТСК»
С.Г.Нехороших _____

Администрация городского поселения «Город Амурск», заявка исх. № 01-21-4822
от 20.08.2019г. (вх. №4726 от 26.08.2019г.)

Технические условия № 3582 от 09 СЕН 2019

на подключение объекта капитального строительства, проектируемого на
земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000011:5951.

1. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения: $Q = 1,5$ Гкал/ч.
2. Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» №16 тк 16-16. Теплоисточник – АТЭЦ-1.
3. Срок действия технических условий (далее ТУ) 3 года (п. 10 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018г. N787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").
4. Срок подключения объектов к централизованной системе теплоснабжения определить условиями договора о подключении.

Директор СП «КТС»

Ю.И. Рудой

Главный инженер

О.В.Солнцев

Начальник ПТО

Е.С.Недия



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»**

пр.Комсомольский, 28а, г.Амурск.
Хабаровский край, 682640
тел/факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55
ИНН/КПП 2706027738/270601001
ОГРН 1062706008012
ukvodokanal@mail.ru
№ 584 от 30.08 2019 г.
На № 01-21-4824 от 20.08.2019 г.

Кому: И. о. главы администрации
городского поселения
«Город Амурск» Амурского
муниципального района

К. С. Боброву
Хабаровский край, 682640.
г. Амурск, Комсомольский проспект, д. 2а
тел./факс (42-142) 2-22-68.
E-mail: gorod@mail.amursk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № -ВС

о возможности подключения объекта к водопроводным сетям ООО «Водоканал»

Кадастровый номер
земельного участка:

27:18:0000011:5951

Наименование объекта:
Местонахождение объекта:

«Спорт»

Хабаровский край, г. Амурск, примерно в 32 метрах
на юго-восток от ориентира нежилое здание, адрес
ориентира: Хабаровский край, г. Амурск, проспект
Мира, 40

Основание для выдачи
Технических условий:

Письмо от администрации городского поселения
«Город Амурск» № 01-21-4824 от 20.08.2019 г. «о
технических условиях подключения».

Объем водопотребления:

до 300 куб. м. в сутки

Точка присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения:

Водоснабжение объекта от централизованных сетей
водоснабжения возможно:

- а) от ВК по пр. Победы, д. 16, 16а-Мира 40;
- б) от ВК по пр. Мира, д. 21, 38, 38б.

Существующий диаметр труб
Материал труб

- а, б) Дн=225 мм.
- а, б) ПНД-ПЭ100 SDR17

Гарантированный напор воды в точке подключения

- а) 77 м.
- б) 90 м.

Глубина заложения трубы в точке подключения

уточнить в ходе проектирования

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого (реконструированного)
объекта необходимо:

1. Заключить договор на подключение проектируемого (реконструированного)
объекта к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем
инвестиционной программы.

2. В случае необходимости вынести с территории застройки коммуникации
ООО «Водоканал».

04-30/884

02.09.19



3. Разработка рабочего проекта осуществляется на основании Условий подключения, которые являются приложением к договору подключения.

4. Плата за технологическое присоединение к сетям ООО «Водоканал» не установлена.

5. Данные о тарифе на подключение отсутствуют.


6. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.

Генеральный директор



О. В. Жуковский



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАНЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ»**

пр. Комсомольский, 28а, г. Амурск,
Хабаровский край, 682640
тел./факс: (42-142) 2-16-50, 2-04-55
ИНН/КПП 27060277664/270601001
ukvodokanal@mail.ru
№ 525 от 30.08 2019 г.
На № 01-21-4824 от 20.08.2019 г.

Кому: И. о. главы администрации
городского поселения
«Город Амурск» Амурского
муниципального района

К. С. Боброву
Хабаровский край, 682640,
г. Амурск, Комсомольский проспект, д. 2а
тел./факс (42-142) 2-22-68.
E-mail: gorod@mail.amursk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № -ВО

о возможности подключения объекта к канализационным сетям ООО «СМО»

Кадастровый номер
земельного участка:

27:18:0000011:5951

Наименование объекта:
Местонахождение объекта:

«Спорт»

Хабаровский край, г. Амурск, примерно в 32 метрах
на юго-восток от ориентира нежилое здание, адрес
ориентира: Хабаровский край, г. Амурск, проспект
Мира, 40

Основание для выдачи
Технических условий:

Письмо от администрации городского поселения
«Город Амурск» № 01-21-4824 от 20.08.2019 г. «о
технических условиях подключения».

Объем водоотведения:

до 300 куб. м. в сутки

Точка присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения:

Водоотведение объекта возможно:
в канализационный колодец, на наружной сети
канализации проходящая от жилых домов по адресу,
пр. Победы, д. 11, 21, в сторону КНС «Центральная»,
см. схему

Существующий диаметр труб

а) Ду=350 мм.

б) Ду=400 мм.

Материал труб

а) Керамика

б) Железобетон

Максимальная нагрузка в точке подключения до 300 куб. м. в сутки

Глубина заложения трубы в точке подключения уточнить в ходе проектирования

В целях обеспечения водоотведения проектируемого (реконструированного)
объекта необходимо:

1. Заключить договор на подключение проектируемого
(реконструированного) объекта к системам коммунальной инфраструктуры с
ресурсоснабжающей организацией.



2. В случае необходимости вынести с территории застройки коммуникации ООО «СМО».

3. Разработка рабочего проекта осуществляется на основании Условий подключения, которые являются приложением к договору подключения.

4. Плата за технологическое присоединение к сетям ООО «СМО» не установлена.

5. Данные о тарифе на подключение отсутствуют.

6. Срок подключения объекта к сетям водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.

Генеральный директор



А.В. Липатов

