

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» потребители баллонного газа должны знать следующее:

п.91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

п.92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением **1 баллона объемом не более 5 литров**, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

п.93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

п.94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

п.95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

**В жилом помещении
допускается использовать
1 баллон объемом
менее 5 л!**

В случае приобретения газового баллона объемом более 5 л, владельцам жилых помещений необходимо обеспечить расположение его вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи, в том числе обеспечить устройство газопровода от газового баллона до газопотребляющего оборудования, включая этапы строительства и ввода газопровода в эксплуатацию.

**Уважаемые жители города
Амурска!**

Если вы владеете информацией о применении гражданами индивидуальных газовых баллонных установок объемом более 5 литров в многоквартирных жилых домах более 2-х этажей, в том числе принудительно отключенных от централизованного газоснабжения, просим **сообщить о нарушении**

на телефон доверия
8 (42142) 2 53 01

ПОМНИТЕ!

**Газовые баллоны относятся
к источникам повышенной
опасности.**



Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск» 2 52 94